

## Безопасное содержание образовательной организации



- ❖ Все помещения образовательной организации должны своевременно очищаться от горючего мусора и постоянно содержаться в чистоте.
- ❖ Размещение в помещениях мебели и оборудования следует осуществлять таким образом, чтобы обеспечивался свободный эвакуационный проход к дверям выхода из помещения.
- ❖ Напротив дверного проёма должен оставаться проход, шириной равный проёму дверей, но не менее 1 метра.
- ❖ Эвакуационные пути (проходы, коридоры, вестибюли, лестничные марши и т.п.) и выходы должны постоянно содержаться свободными, ничем не загромождаться.
- ❖ В случае необходимости установки на окна помещений, где находятся люди, решёток, последние должны раскрываться, раздвигаться или сниматься. Во время пребывания в этих помещениях людей решётки должны быть открыты (сняты).
- ❖ Не загромождать запасные выходы из здания образовательной организации.
- ❖ В случае возникновения чрезвычайной ситуации доступ к выходам из здания образовательной организации должен быть свободным.

