



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



✓ Культурно-массовое мероприятие с одновременным пребыванием свыше 50 человек разрешается проводить в помещении, обеспеченном не менее чем двумя эвакуационными выходами и не имеющем на окнах глухих решёток

✓ Эвакуационные пути должны быть освобождены от всех посторонних предметов, мешающих эвакуации

✓ Необходимо тщательно осмотреть помещение и убедиться в полной готовности в противопожарном отношении, в том числе в обеспечении нужным количеством первичных средств пожаротушения, исправных средств связи, а при необходимости- пожарной автоматики и сигнализации перед началом мероприятия

✓ Запрещается при проведении культурно-массовых мероприятий полностью выключать свет в помещении

✓ Помещение должно быть оборудовано согласно строительному проекту аварийным освещением, автоматической пожарной сигнализацией

